



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034

Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)

Факс: 637-25-68 (код 495)

E-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

11.07.16 № 450-25-1-17

На № 108-ГМ-1914 от 15.06.16

Ваше обращение от 15.06.2016г., поступившее в МЧС России, по вопросу направления открывания дверей из помещений в коридор многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д.5, корп. 2, кв. 1, в Управлении по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве рассмотрено.

В дополнение к направленному Вам ранее письму от 10.06.2016г. №3936-25-1-17, повторно сообщая, что в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171 (далее СП 1.13130.2009), направление открывания дверей помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома) не нормируется.

Учитывая вышеизложенное, изменение направления открывания входной двери в квартиру № по адресу: г. Москва, Береговой проезд, д. 5, корп. 2, не является нарушением требований пожарной безопасности, при условии, если данные изменения не влекут нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Начальник Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве

М.Н. Вдовин